

Delibera AEEG 243/2013/R/_{EEL} del 06 Giugno 2013.
Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale.

In data 06 Giugno 2013 è stata pubblicata la **Delibera AEEG 243/2013/R/_{EEL}** dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG), recante “*Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*”.

Tale Delibera modifica la deliberazione 84/2012/R/_{EEL} integrandola con l'articolo 5bis, il quale prevede l'adeguamento alla vigente normativa degli impianti di produzione già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31/03/2012, nonché degli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data.

Pertanto, gli impianti di generazione di energia elettrica entrati in esercizio alla data del 31/03/2012, di potenza superiore a 20 kW se connessi alla rete di bassa tensione nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione, si dovranno adeguare entro il 30/06/2014 alle prescrizioni del paragrafo 5 dell'allegato A70 al Codice di Rete di Terna di seguito CDRT, mentre gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 Marzo 2012 si potranno adeguare fino al 30/04/2015.

In particolare, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz. Gli impianti di generazione rotante si dovranno adeguare alle prescrizioni del paragrafo 5 dell'allegato A70 CDRT, modificando il funzionamento esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine.

Sintetizzando

i produttori interessati sono tenuti ad adeguare gli impianti secondo le prescrizioni della **Delibera AEEG 243/2013/R/_{EEL}** documentando gli interventi entro le scadenze previste con:

- La sottoscrizione di un nuovo Regolamento di Esercizio (ovvero sottoscrivendo le integrazioni al Regolamento di Esercizio attualmente in vigore) da inviare ad Acea Distribuzione S.p.A Piazzale Ostiense 2 00154 Roma con l'allegata documentazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da parte di un tecnico avente competenza specifica, il quale dovrà attestare la rispondenza alle prescrizioni previste dalla Delibera AEEG 243/2013/R/_{EEL}.

Acea Distribuzione S.p.A.